

報告書番号185294-4

金山化成 株式会社 殿

放散量結果報告書

平成15年 3月 7日

茨城県稲敷郡阿見町中央8丁目5番1号
株式会社 茨城環境技術センター
〒300-0332 電話 029(887)1017 (代)
計量証明事業 (濃度) 登録茨城県第5号
気密測定登録事業所0214

件名：デシケーターほうによる建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量測定

試料採取年月日	平成15年1月18日～1月19日
試料名	1. EPS建材 計 1 件
試料採取者	弊方

ご依頼を受けました上記測定の結果を次のとおり報告いたします。

表1

試料名	測定項目	測定結果(mg/L)	測定方法
	ホルムアルデヒド		
EPS建材	<0.1		建築用ボード類の ホルムアルデヒド 放散量の試験方法 デシケーター法 (JIS A 1460) 準拠

— 以 上 —

平成15年 7月 4日

金山化成株式会社 御中

株式会社 J S P
(旧、三菱化学フォームプラスティック)
四日市第一工場 品質保証グループ
〒510-0881
三重県四日市市大字六呂見653-2
TEL 0593(45)1109 FAX 0593(45)1119

規制物質確認証明書

毎々格別のお引き立てに預かり、厚くお礼申し上げます。
貴社よりご指示のありました弊社製品の使用化学物質について
以下のように回答申し上げますのでよろしくお願い致します。

記

1. 調査対象製品 ; スチロダイア J F および J F N グレード
2. 調査対象物質 ; ホルムアルデヒド (ホルマリン)
3. 上記製品の製造において、調査対象物質およびそれを発生させる原料は
一切使用しておりません。

以上

株式会社 J S P